



# POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU

ul. Komunalna 6, 62-700 Turek email: potu@praca.gov.pl,  
tel. (63) 280-23-40, fax (63) 280-23-70

Turek, dn. 20.11.2023 r.

PUP.WO.21.2.EB.2023

Uczestnicy postępowania  
Nr PUP.WO.21.2.EB.2023

Dot. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „**Montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku**”

Odpowiadając na pytanie zamieszczone w mailu z dnia 16.11.2023r. dotyczące zamówienia publicznego nr PUP.WO.21.2.EB.2023 na wykonanie zadania pn.: „**Montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku**” Powiatowy Urząd Pracy w Turku udziela wyjaśnień dotyczących zadanego pytania:

#### **PYTANIE :**

Czy podana specyfikacja panela o antyrefleksyjnej powłoce na szkło jest wymagana? Ponieważ w przykładzie panela jaki został zaproponowany przez Państwa jej nie ma

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga antyrefleksyjnej powłoki na szkło dla wyższej absorpcji światła zgodnie z zapisem punktu 2,8 Moduły fotowoltaiczne, dobór łańcuchów PV do inwentera PROJEKTU BUDOWLANEGO stanowiącego załącznik Nr 2 do zaproszenia z dnia 14.11.2023r.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią przedmiotowego postępowania o wykonanie zadania pn.: „**Montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku**”.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

*Beata Bartosik*

**St. Inspektor Powiatowy**  
Sporządził: Ewa Bocian, St. Inspektor Powiatowy ; tel. 63 2802347

*Ewa Bocian*  
Kierownik  
Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego  
*Agnieszka Rosiak*